



Fornitura di sistema di storage e relativa manutenzione quinquennale per il data center del CNAF nel plesso universitario “Berti Pichat”

Descrizione dei rischi connessi agli interventi nei locali

Con riferimento alle attività che l’Impresa aggiudicataria dovrà svolgere nei locali del data center, si rende noto che nei suddetti locali vi sono condizioni ambientali usuali per le sale calcolo, in particolare un livello sonoro istantaneo prossimo, ed eventualmente in aree ristrette leggermente superiore, al valore inferiore di azione di legge; e che in certe zone vi sono correnti d’aria generate dai sistemi di condizionamento che mantengono nei locali date temperature e umidità. In considerazione del tempo medio prevedibile dei singoli interventi del personale dell’Impresa, e anche della sua dotazione per tali condizioni, si ritiene che non vi siano rischi dovuti a queste ultime.

Si rende noto, inoltre, che nei suddetti locali sono in funzione sistemi automatici a gas di spegnimento degli incendi: vi è in questo caso il rischio di essere all’interno dei locali nel momento del rilascio del gas. Tale rischio sarà opportunamente ridotto indicando al personale dell’Impresa i segnali e la modalità di evacuazione dai locali prima di tale rilascio. Queste indicazioni, semplici e brevi, saranno fornite dal personale INFN prima dell’inizio dei singoli interventi.

Per quanto precede si valutano gli oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza pari a 0,00 (zero/00) euro.

Per gli interventi di manutenzione successivi all’installazione degli apparati è necessario che l’Impresa contatti il referente della sala calcolo.

Fino all’emissione da parte delle autorità sanitarie di eventuali nuovi protocolli per il contenimento dell’epidemia di Covid-19 nei luoghi di lavoro, si richiede alla ditta aggiudicataria di fornire ai propri addetti i DPI necessari (mascherina, guanti monouso).

Bologna, 20 febbraio 2023

Per presa visione il responsabile del SPP del CNAF
Dott. Ing. Carlo Crescentini

